



- UWAGI:
- 1.Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C.
  - 2.W słupie przewód PEN należy przyłączyć do zacisku ochronnego i dokonać jego rozdziálu na ochronny PE i neutralny N.
  - 3.W latarni L53 i L58 wykonać uziemienie przewodu PEN o R<30Ω.

OBIEKT	Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru.			
	SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA. SCHEMAT PRZEBUDOWY SZAFKI SO-41/P.			
RYSUNEK	Data:	IX - 2018	Skala:	---
	Nr rys:	2		
AUTOR	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	