




Szafka SO-41/p objęta oddzielnym projektem

Latarnia nr 22 objęta oddzielnym projektem

istn. latarnię nr 8 zdemontować
a we wskazanym miejscu ustawić nową

- UWAGI i OZNACZENIA:**
- 1.Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C.
 - 2.W słupie przewód PEN należy przyłączyć do zacisku ochronnego i dokonać jego rozdziálu na ochronny PE i neutralny N.
 - 3.W latarni L53 i L58 wykonać uziemienie przewodu PEN o $R < 30\Omega$.
 - 4.Istniejącą latarnię nr 8 zasilaną z SO-41, oraz istniejące latarnie zasilane z SO-1605 (od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru) należy zdemontować.

- 49**    proj. latarnia wys. 4,0m identyczna wzorniczo z oświetleniem parkowym na odcinku Brama Giżycka-Brama Kętrzyńska (nr latarni - 49)
- proj. naświetlacz LED o kącie rozsyłu 29°
- proj. kable 0,4kV oświetleniowe YAKXS 4x25

Projektowane kable oświetleniowe na całej ich długości układać w rurach osłonowych HDPE 50.

OBIEKT	Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru.			
	PLAN LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ.			
RYSUNEK	Data: VI - 2018	Skala: 1:500	Nr rys: 1	
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
AUTOR	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	